



Oznaczenie sprawy: PZD.DDM.322.10.2022.KK

Słomczyce, dn. 07.11.2022 r.

WYJAŚNIENIA DO SWZ WRAZ Z MODYFIKACJĄ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3033P na odcinku Orchowo - Osówiec", prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na roboty budowlane (PZD.DDM.322.10.2022.KK)

Poniżej treść zapytań Wykonawców wraz z odpowiedziami, jakie udzielił Zamawiający:

Pytanie 1. Dotyczy § 7 ust. 7 oraz ust. 9 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o skrócenie do 7 dni terminu, w jakim ZM będzie mógł wnieść zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy oraz sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru Umowy.

Pytanie 2. Dotyczy § 10 projektu umowy. Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy dodanie zapisu mówiącego o ewentualnych karach dla Zamawiającego związanych z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz ewentualnych karach dla Zamawiającego w związku ze zwłoką w dopełnieniu swoich obowiązków (nieterminowe przekazanie placu budowy, dokumentacji).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru Umowy.

Pytanie 3. Dotyczy § 10 ust. 3 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę limitu kar umownych z 30% do 20%.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru Umowy.

Pytanie 4. Dotyczy § 11 ust. 1 pkt 2) projektu umowy.

Postanowienia projektu umowy oraz Prawo Zamówień Publicznych jasno określają prawa Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, dodatkowo mając na uwadze kary uwzględnione w § 10 ust. 2 pkt 1) Wykonawca wnioskuję o wykreślenie pkt 2) w § 11 ust. 1.



Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na Zmianę wzoru Umowy.

Pytanie 5. Dotyczy § 12 ust. 2 pkt 3) lit. c) projektu umowy.

Projekt umowy nie przewiduje wykonania robót dodatkowych niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie (akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe?

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany treści § 12 ust. 2 wzoru Umowy poprzez dodanie punktu 5) o następującej treści: „5) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych możliwa jest zmiana wysokości Wynagrodzenia. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz zaakceptowanego i podpisanego przez Strony Protokołu Konieczności”.

Pytanie 6. Dotyczy § 12 ust. 6 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o skrócenie z 30 do 14 dni terminu w jaki Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na Zmianę wzoru Umowy.

Pytanie 7. Dotyczy § 13 ust. 1 i 2 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie § 13 ust.1 i 2 projektu umowy. Zdaniem Wykonawcy zapisy art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nie mają zastosowania do w/w postępowania.

Mając na uwadze istotę postępowania jaką jest przebudowa istniejącej drogi powiatowej oraz liniowy charakter planowanej inwestycji dostęp osób postronnych nie jest wskazany.

Ponadto zapisy art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami koncentrują się na podmiotach publicznych/obiektach kubaturowych.

Jeżeli Zamawiający nie podziela zdania Wykonawcy uprzejmie proszę o wskazanie w SST konkretnych obowiązków do wypełnienia oraz odpowiednio pozycji kosztorysowej, w której należy wycenić te wymagania.

Odp: Zamawiający usuwa § 13 i zmienia numerację kolejnych paragrafów nadając im brzmienie:

§ 13 Przedstawiciele, § 14 Postanowienia Końcowe, § 15 Przetwarzanie danych osobowych.

Pytanie 8. Czy można zamienić kruszywo 0/63mm na 0/31mm i wykonać warstwę kruszyw jako jedną warstwę?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza zmiany warstwy podbudowy z kruszywa 0/63 na 0/31,5.

Pytanie 9. Czy i jakie materiały z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu? Dokąd należy dostarczyć?

Odp: Materiał z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu - miejsce dostarczenia materiału pod adresem siedziby Zamawiającego

Pytanie 10. Czy można zastosować oznakowanie grubowarstwowe termoplastyczne?

Odp: Należy zastosować oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Pytanie 11. Czy można drogę zamknąć na czas prowadzenia robót czy należy uwzględnić ruch wahałowy?

Odp: Rozwiązania dotyczące Tymczasowej Organizacji Ruchu należą do Wykonawcy. Podstawą jej wprowadzenia jest uzyskanie niezbędnych uzgodnień z zarządcami dróg, właściwymi Komendantami Policji oraz jej zatwierdzenie przez Organ zarządzający ruchem właściwym dla danej drogi.

Pytanie 12. Czy nadzór saperski i archeolog jest po stronie Wykonawcy?

Odp: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować inwestycję zgodnie z załączonymi uzgodnieniami i decyzjami

Pytanie 13. Czy chodnik na podbudowie z piasku to wystarczające rozwiązanie?

Odp: Konstrukcję chodnika należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Konstrukcja chodnika:

- kostka brukowa 8 cm szara
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm

Pytanie 14. Czy zamawiający posiada wszystkie zgody na prowadzenie tej inwestycji?

Odp: Zamawiający uzyskał brak sprzeciwu dla inwestycji.

Pytanie 15. Czy zamawiający robił badania odnośnie występowania lepiscza smołowego w obecnie istniejącej nawierzchni ?

Odp: Zamawiający nie wykonywał w/w badań jednak nie wyklucza się miejscowego występowania lepiszczka smołowego.

Pytanie 16. Czy podbudowa z kruszywa łamanego może być wykonana z kruszywa z otaczaków ?

Odp: Podbudowę należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 17. Prosimy o przedłużenie terminu o minimum tydzień aby wykonawca mógł się dobrze przygotować do zadania.

Odp: termin otwarcia ofert został zmieniony z 7.11.2022 na 10.11.2022r .

Pytanie 18. Prosimy o potwierdzenie , że rozliczenie będzie zgodne z umową czyli będą tylko dwie płatności?

Odp: Płatności wynagrodzenia realizowane będą zgodnie z § 6 ust. 3 projektu umowy

Pytanie 19. Prosimy o zmianę płatności dla wykonawcy na rozliczenie miesięczne co znacznie obniży ofertę wykonawcy ponieważ w obecnej sytuacji musi doliczyć do wyceny koszty finansowania inwestycji z własnych środków lub środków z pożyczki.

Odp: Zamawiający informuje, że niniejsze Zadanie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w związku z pw. Zamawiający nie przewiduje zmiany § 6 ust. 3 projektu umowy

Pytanie 20. Prosimy o załączenie decyzji środowiskowej

Odp: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została zamieszczona do ogłoszonego postępowania.

Pytanie 21. Prosimy o załączenie karty informacji o przedsięwzięciu

Odp: Zamawiający nie udostępnia Karty Informacyjnej przedsięwzięcia.

Pytanie 22. Prosimy o załączenie zridu lub decyzji o pozwoleniu na budowę

Odp: Zamawiający uzyskał brak sprzeciwu dla inwestycji. Scan z właściwą adnotacją w załączeniu.

Pytanie 23. Prosimy o informację czy wykonawca będzie odpowiadał za odśnieżanie drogi w okresie zimowym ?



Odp. Po dokonaniu przekazania placu budowy wszelkie obciążenia dot. utrzymania placu budowy, w tym zimowego utrzymania będzie należało do Wykonawcy.

Pytanie 24. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w pełni odpowiada za przekazaną dokumentację techniczną.

Odp.: Zamawiający w pełni odpowiada za przekazaną dokumentację techniczną

Pytanie 25. Czy Zamawiający jest pewny ilości przedmiarowych ? Wiele pozycji wydaje się być zaniżona lub części pozycji brak co będzie skutkowało zaniżonymi ofertami od wykonawców lub późniejszymi sporami z nimi na etapie realizacji.

Odp.: Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować wszystkie roboty w celu wykonania przedmiotowej inwestycji z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. W załączeniu zaktualizowany rys. nr 06 w celu właściwego skalkulowania ilości (odsadzki na poszczególnych warstwach masy).

Pytanie 26. Czy Zamawiający doprecyzuje zapis w pkt. III.8 dotyczący obowiązku podania części zamówienia (zakresu rzeczowego), który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom poprzez dodanie zapisu, iż Wykonawca poda nazwy firm podwykonawczych jeśli są one już znane na etapie postępowania przetargowego. Według ugruntowanej praktyki i orzecznictwa KIO Wykonawca nie ma obowiązku wskazywania nazw firm podwykonawczych na tym etapie , co jest spójne z treścią oświadczenia JEDZ składanego w przetargach powyżej progów unijnych.

Odp.:

Było:

Podwykonawstwo: Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić w Ofercie.

Jest:

Podwykonawstwo: Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

Pytanie 27. Zapisy umowy par. 6 ust. 6

Czy Zamawiający doprecyzuje zapis umowy poprzez dodanie sformułowania: „chyba że przy zachowaniu należytej staranności Wykonawcy było to niemożliwe.”



Słomczyce 22, 62-420 Strzałkowo

Tel. / fax 63 277 11 49 e-mail pzd@slupca.pl www.pzd.slupca.pl



Wykonawca nie może wziąć całkowitej odpowiedzialności i ryzyka za sytuacje, które były niemożliwe do zweryfikowania i przewidzenia na etapie przygotowania oferty, przy zachowaniu należytej staranności Wykonawcy. Stanowiłoby to bowiem zakłócenie równowagi stron umowy, co jest niezgodne z Kodeksem Cywilnym.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru Umowy.

Pytanie 28. Zapisy umowy par. 10 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie limitu kar z 30% na 10% wynagrodzenia umownego brutto?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru Umowy.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Dyrektor

Michał Klotschke